

## 令和6年度ダイオキシン類測定結果について

広域利根斎場組合管理の斎場火葬炉施設で、排出ガスの調査を行った結果、排出基準値は「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」を下回りました。

### 斎場火葬施設に係る測定結果

| メモリアルトネ |         | 試料採取日      | 測定結果                        | 指針値                      |
|---------|---------|------------|-----------------------------|--------------------------|
|         | 火葬炉排出ガス | 令和6年12月25日 | 0.11ng-TEQ/ Nm <sup>3</sup> | 5ng-TEQ/ Nm <sup>3</sup> |

※1 ng（ナノグラム）は10億分の1グラムです。

※1 pg（ピコグラム）は1兆分の1グラムです。

※ダイオキシン類の単位については、最も毒性の強い種類のダイオキシンに換算した値（毒性等量＝TEQ）を用いています。